

موارد کاربرد

- فضاهای خارجی ساختمان که بار گرمایش و سرمایش آن بطور قابل توجهی تغییر می کند
- فضاهایی که در آنها تعداد نفرات تغییر می کند.
- در ساختمان هایی که بهره برداری اقتصادی از سیستم تهویه مرکزی بسیار مهم است
- در بخش هایی که حجم هوای ثابت نیاز دارند.

تجهیزات

- سنسور اندازه گیری نرخ جریان

- فن

- بخش کنترل

- بخش القا هوای برگشت

- پنل دسترسی

- بخش تغذیه

تجهیزات جانبی

- کویل آب گرم

- هیتر الکتریکی